



中国国家强制性产品认证证书



证书编号: 2021322309003630

认证委托人名称: M2I Corporation
认证委托人地址: 11-35, Simin-daero 327beon-gil, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do, Korea
生产者名称: M2I Corporation
生产者地址: 11-35, Simin-daero 327beon-gil, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do, Korea
生产企业名称: M2I Corporation
生产企业地址: 11-35, Simin-daero 327beon-gil, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do, Korea

产品名称: 工业操作终端
系列、规格、型号: XTOP 系列; TOPRX 系列; TOPRW 系列; TOPRT 系列
标准: GB 3836.1-2010、GB 3836.8-2014

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C23-01:2019 的要求, 特发此证。

发证日期: 2021 年 1 月 7 日 有效期至: 2026 年 1 月 6 日

首次发证日期: 2021 年 1 月 7 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



批准:



上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司

<http://www.sitiias.com.cn>

中国·上海·漕宝路103号200233

电话: +86 21 64510844

S 0004444



CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION



CERTIFICATE NO: 2021322309003630

APPLICANT: M2I Corporation
ADDRESS: 11-35, Simin-daero 327beon-gil, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do, Korea

MANUFACTURER: M2I Corporation
ADDRESS: 11-35, Simin-daero 327beon-gil, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do, Korea

FACTORY: M2I Corporation
ADDRESS: 11-35, Simin-daero 327beon-gil, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do, Korea

PRODUCTNAME: Industrial operation terminal

SERIES,SPECIFICATION,MODEL: XTOP series; TOPRX series; TOPRW series; TOPRT series

STANDARDS: GB 3836.1-2010、GB 3836.8-2014

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of implementation rules for compulsory certification (REFNO. CNCA-C23-01:2019).

Valid from: January 7, 2021

Valid until: January 6, 2026

Date of original certification: January 7, 2021

The validity of this certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

This certificate is available through CNCA's website: www.cnca.gov.cn



APPROVAL:

Guo AiHua



Shanghai Inspection and Testing Institute of Instruments and Automation Systems Co., Ltd.

<http://www.sitiilas.com.cn>

Building 9, 103 Cao Bao Road, Shanghai 200233, China

Tel: +86 21 64510844

S 0004366



中国国家强制性产品认证证书



证书编号: 2021322309003630

附件

产品名称: 工业操作终端

型号规格: XTOP系列; TOPRX系列; TOPRW系列; TOPRT系列。

1、XTOP-a-Ex:

a 屏幕尺寸选项: 10、12。

具体差异见下表:

XTOP 系列	具体型号	具体差异				
		CPU 型号	操作系统	屏幕尺寸及分辨率	腔体结构	功率
	XTOP10TV-ED-Ex	S3C2440AL	OS	10.4", 640 * 480	单腔体	≤12W
	XTOP12TS-SD-Ex	/Samsung	less(FW)	12.1", 800*600		≤15W

2、TOPRT-a-b-Ex:

a 屏幕尺寸选项: 8、10、12、15。

b 摄像头版本选项: 10、30。

具体差异见下表:

TOPRT 系列	具体型号	具体差异				
		CPU 型号	操作系统	屏幕尺寸及分辨率	腔体结构	功率
	TOPRT0810SD-Ex	Exynos4412 /Samsung	Linux 3.8	8.4", 800*600	两个腔体	≤12W
	TOPRT1010SD-Ex			10.1", 800*600		≤15W
	TOPRT1510XD-Ex			15", 1024*768		≤18W
	TOPRT1210SD-Ex			12.1", 1024*768		≤18W
	TOPRT1230XD-Ex			12.1", 1024*768		≤18W

批准:



上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司



中国国家强制性产品认证证书



SITIAS
Worldwide Access

证书编号: 2021322309003630

附件

3、TOPRW-0200-WD-Ex:

a 屏幕尺寸选项: 5、7、10。

具体差异见下表:

TOPRW 系列	具体型号	具体差异				
		CPU 型号	操作系统	屏幕尺寸及分辨率	腔体结构	功率
	TOPRW0500WD-Ex	A40/Allwinner	Linux 3.10	5", 800*480	单个腔体	≤15W
	TOPRW0700WD-Ex			7", 800*480		
	TOPRW1000WD-Ex			10.2", 800*600		

4、TOPRX-0200-b-Ex:

a 屏幕尺寸选项: 10、12、15。

b 屏幕像素选项: XD、SD、VD。

具体差异见下表:

TOPRX 系列	具体型号	具体差异				
		CPU 型号	操作系统	屏幕尺寸及分辨率	腔体结构	功率
	TOPRX1000VD-Ex	M805/AMLOGIC	Linux 3.10	10.4", 640*480	单个腔体	≤12W
	TOPRX1000SD-Ex			10.4", 800*600		≤15W
	TOPRX1200SD-Ex			12.1", 800*600		≤18W
	TOPRX1200XD-Ex			12.1", 1024*768		≤18W
	TOPRX1500XD-Ex			15", 1024*768		≤18W

防爆标志:

Ex nA IIC T6 Gc。

电气参数:

额定电压: DC 24V。

批 准:



上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司